PRODUCT DECLARATION


SOUND ABSORPTION AREA FOR OBJECT

Measured and evaluated according to ISO 354 and ISO 20189

Producer:	Abstracta
Object:	Abstracta Agile
Size [mm]:	w=540 h=1359 d=1945

Equivalent sound absorption area per unit (m² Sabine)

f(Hz)	1/3 Octave Band	Octave Band
100	0.73	
125	1.02	1.00
160	1.28	
200	1.57	
250	1.89	1.70
315	1.70	
400	1.96	
500	2.01	1.90
630	1.72	
800	1.53	
1000	1.64	1.60
1250	1.64	
1600	1.56	
2000	1.60	1.50
2500	1.48	
3150	1.26	
4000	1.35	1.30
5000	1.15	



N_{10} = 8

ORIGINAL TEST REPORT	DATE OF REPORT
20220105.4	2022-01-05