PRODUCT DECLARATION


SOUND ABSORPTION AREA FOR OBJECT

Measured and evaluated according to ISO 354 and ISO 20189

Producer:	Abstracta
Object:	Softline 50 Table
Size [mm]:	w=50 h=650 d=600

Equivalent sound absorption area per unit (m² Sabine)

f(Hz)	1/3 Octave Band	Octave Band
50	0.040	
63	0.070	0.100
80	0.130	
100	0.060	
125	0.140	0.100
160	0.120	
200	0.290	
250	0.310	0.300
315	0.320	
400	0.460	
500	0.490	0.500
630	0.640	
800	0.680	
1000	0.620	0.600
1250	0.640	
1600	0.610	
2000	0.610	0.600
2500	0.610	
3150	0.660	
4000	0.610	0.700
5000	0.690	



N_{10} = 19

ORIGINAL TEST REPORT	DATE OF REPORT
15-065-M4	2016-08-15