PRODUCT DECLARATION


SOUND ABSORPTION AREA FOR OBJECT

Measured and evaluated according to ISO 354 and ISO 20189

Producer:	Abstracta
Object:	Softline 30 Table
Size [mm]:	w=30 h=650 d=600

Equivalent sound absorption area per unit (m² Sabine)

f(Hz)	1/3 Octave Band	Octave Band
50	0.050	
63	0.110	0.100
80	0.140	
100	0.090	
125	0.160	0.200
160	0.200	
200	0.270	
250	0.250	0.300
315	0.300	
400	0.350	
500	0.390	0.400
630	0.370	
800	0.450	
1000	0.490	0.500
1250	0.490	
1600	0.520	
2000	0.530	0.500
2500	0.560	
3150	0.580	
4000	0.580	0.600
5000	0.610	



N_{10} = 27

ORIGINAL TEST REPORT	DATE OF REPORT
15-065-M1	2015-04-10