PRODUCT DECLARATION

SOUND ABSORPTION AREA FOR OBJECT

Measured and evaluated according to ISO 354 and ISO 20189

Producer:	Abstracta
Object:	Abstracta x Wall of Art
Size [mm]:	w=40 h=500 d=700

Equivalent sound absorption area per unit (m² Sabine)

f(Hz)	1/3 Octave Band	Octave Band
100	0.020	
125	0.000	0.080
160	0.130	
200	0.070	
250	0.130	0.120
315	0.170	
400	0.210	
500	0.240	0.220
630	0.210	
800	0.160	
1000	0.140	0.150
1250	0.140	
1600	0.130	
2000	0.120	0.120
2500	0.120	
3150	0.130	
4000	0.110	0.110
5000	0.080	



N_{10} = 93

ORIGINAL TEST REPORT	DATE OF REPORT
20230605.1	2023-06-12