



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Decibel AB
Objekt:	Cubic
Storlek [mm]:	w=2000 h=400 d=400

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.40
125	1.20
250	2.00
500	2.60
1000	3.20
2000	3.20
4000	3.10

N₁₀ = 3.8

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

