



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Decibel AB
Objekt:	Clamp Ceiling
Storlek [mm]:	w=50 h=600 d=600

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.02
125	0.09
250	0.19
500	0.45
1000	0.52
2000	0.54
4000	0.61

N₁₀ = 22

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

