



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Decibel AB
Objekt:	Clamp Wall Round
Storlek [mm]:	w=40 h=0 d=600

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.02
125	0.06
250	0.20
500	0.50
1000	0.50
2000	0.42
4000	0.38

N₁₀ = 26

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

