



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Decibel AB
Objekt:	Hertz Floor
Storlek [mm]:	w=45 h=1200 d=800

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.24
125	0.38
250	0.79
500	1.30
1000	1.80
2000	1.80
4000	1.80

N₁₀ = 7.7

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

