



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


<b>Producent:</b>	Mount Design
<b>Objekt:</b>	HILO Flexwall
<b>Storlek [mm]:</b>	w=1670 h=1190 d=1220

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	1.30
125	1.70
250	2.30
500	3.10
1000	4.60
2000	5.90
4000	7.40

N<sub>10</sub> = 3.2

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

