PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT


Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Mount Design
Objekt:	HILO Flexwall
Storlek [mm]:	w=1670 h=1190 d=1220

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	1.30
125	1.70
250	2.30
500	3.10
1000	4.60
2000	5.90
4000	7.40

N_{10} = 3.2



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-