



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Boom Interior
Objekt:	Xrozz Absorption ovan bord
Storlek [mm]:	w=40 h=1200 d=450

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.15
125	0.23
250	0.38
500	0.47
1000	0.55
2000	0.67
4000	0.85

N₁₀ = 21

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

