



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Boom Interior
Objekt:	Xrozz Floorscreen
Storlek [mm]:	w=40 h=1200 d=800

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.30
125	0.40
250	0.70
500	0.90
1000	1.00
2000	1.20
4000	1.50

N₁₀ = 11

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

