



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Producent: | Boom Interior |
| Objekt: | Xrozz Absorption Reinforced |
| Storlek [mm]: | w=40 h=800 d=600 |

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

| f(Hz) | Oktavband |
|-------|-----------|
| 63 | 0.13 |
| 125 | 0.19 |
| 250 | 0.34 |
| 500 | 0.42 |
| 1000 | 0.49 |
| 2000 | 0.60 |
| 4000 | 0.76 |

N₁₀ = 24

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

