



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Boom Interior
Objekt:	Xrozz Absorption
Storlek [mm]:	w=40 h=800 d=600

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.13
125	0.19
250	0.34
500	0.42
1000	0.49
2000	0.60
4000	0.76

N₁₀ = 24

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

