



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Blå Station
Objekt:	Gaia 8 pcs
Storlek [mm]:	w=90 h=1300 d=2600

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.10
125	0.20
250	1.00
500	2.30
1000	2.80
2000	2.90
4000	3.00

N₁₀ = 4.3

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

