



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


<b>Producent:</b>	Blå Station
<b>Objekt:</b>	Ginkgo
<b>Storlek [mm]:</b>	w=60 h=420 d=500

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.01
125	0.02
250	0.08
500	0.11
1000	0.10
2000	0.09
4000	0.09

N<sub>10</sub> = 110

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

