



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Blå Station
Objekt:	Ginkgo
Storlek [mm]:	w=60 h=420 d=500

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.01
125	0.02
250	0.08
500	0.11
1000	0.10
2000	0.09
4000	0.09

N₁₀ = 110

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

