



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


<b>Producent:</b>	Blå Station
<b>Objekt:</b>	Ginkgo 30 pcs
<b>Storlek [mm]:</b>	w=60 h=1850 d=2000

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.20
125	0.60
250	2.30
500	3.40
1000	3.00
2000	2.80
4000	2.60

N<sub>10</sub> = 3.8

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

