



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Blå Station
Objekt:	Ginkgo 30 pcs
Storlek [mm]:	w=60 h=1850 d=2000

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.20
125	0.60
250	2.30
500	3.40
1000	3.00
2000	2.80
4000	2.60

N₁₀ = 3.8

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

