PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Abstracta
Objekt:	Abstracta Wall of Art
Storlek [mm]:	w=40 h=500 d=700

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Tersband	Oktavband
100	0.020	
125	0.000	0.080
160	0.130	
200	0.070	
250	0.130	0.120
315	0.170	
400	0.210	
500	0.240	0.220
630	0.210	
800	0.160	
1000	0.140	0.150
1250	0.140	
1600	0.130	
2000	0.120	0.120
2500	0.120	
3150	0.130	
4000	0.110	0.110
5000	0.080	



N_{10} = 93

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
20230605.1	2023-06-12