



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


<b>Producent:</b>	Abstracta
<b>Objekt:</b>	Abstracta Wall of Art
<b>Storlek [mm]:</b>	w=40 h=500 d=700

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
125	0.08
250	0.12
500	0.22
1000	0.15
2000	0.12
4000	0.11

N<sub>10</sub> = 94

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

20230605.1

2023-06-12

