



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


<b>Producent:</b>	Mount Design
<b>Objekt:</b>	HILO Floor Screen
<b>Storlek [mm]:</b>	w=43 h=1200 d=1800

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.30
125	0.60
250	1.50
500	2.70
1000	3.40
2000	3.50
4000	4.10

N<sub>10</sub> = 3.7

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

