



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Mount Design
Objekt:	HILO Floor Screen
Storlek [mm]:	w=43 h=1200 d=1800

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.30
125	0.60
250	1.50
500	2.70
1000	3.40
2000	3.50
4000	4.10

N₁₀ = 3.7

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

