PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Akustikmiljö / Am Acoustics, Götessons
Objekt:	Cobogo (12 st)
Storlek [mm]:	w=5 h=372 d=372

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.000
125	0.030
250	0.070
500	0.190
1000	0.430
2000	0.670
4000	0.890

N_{10} = 53



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-