



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent: Akustikmiljö / Am Acoustics, Götessons

Objekt: Cobogo (12 st)


Storlek [mm]: w=5 h=372 d=372

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.00
125	0.03
250	0.07
500	0.19
1000	0.43
2000	0.67
4000	0.89

N₁₀ = 53

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

