



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Abstracta
Objekt:	Aircone 10 pcs
Storlek [mm]:	w=43 h=1206 d=928

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.02
125	0.10
250	0.50
500	0.90
1000	0.90
2000	0.90
4000	0.80

N₁₀ = 13

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

