



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


<b>Producent:</b>	Abstracta
<b>Objekt:</b>	Aircone 10 pcs
<b>Storlek [mm]:</b>	w=43 h=1206 d=928 Total konstruktionshöjd=143

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.02
125	0.10
250	0.50
500	0.90
1000	0.90
2000	0.90
4000	0.80

N<sub>10</sub> = 13

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

13-137-M7

RAPPORTDATUM

2013-11-12

