PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT


Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Abstracta
Objekt:	Airflake Blade Öppen
Storlek [mm]:	w=20 h=720 d=2000 Total konstruktionshöjd=100

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.000
125	0.000
250	0.000
500	0.100
1000	0.400
2000	0.500
4000	0.600

N_{10} = 100



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
P702033-E	2013-08-19