



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Abstracta
Objekt:	Airflake Blade Öppen
Storlek [mm]:	w=20 h=720 d=2000 Total konstruktionshöjd=100

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.00
125	0.00
250	0.00
500	0.10
1000	0.40
2000	0.50
4000	0.60

N₁₀ = 100

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

