PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT


Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Abstracta
Objekt:	Airflake Line Stängd
Storlek [mm]:	w=20 h=720 d=2000 Total konstruktionshöjd=100

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.000
125	0.000
250	0.100
500	0.700
1000	1.000
2000	0.800
4000	0.900

N_{10} = 14



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
P702033-E	2013-08-19