PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT


Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Abstracta
Objekt:	Airleaf 10 pcs
Storlek [mm]:	w=20 h=1300 d=900

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.000
125	0.000
250	0.000
500	0.190
1000	0.430
2000	0.890
4000	1.140

N_{10} = 53



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
KTH-MWL LW201609_R3	2016-09-23