



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


<b>Producent:</b>	Abstracta
<b>Objekt:</b>	Airleaf 10 pcs
<b>Storlek [mm]:</b>	w=20 h=1300 d=900

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.00
125	0.00
250	0.00
500	0.19
1000	0.43
2000	0.89
4000	1.14

N<sub>10</sub> = 53

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

KTH-MWL LW201609\_R3

2016-09-23

