



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Abstracta
Objekt:	Airleaf 10 pcs
Storlek [mm]:	w=20 h=1300 d=900

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.00
125	0.00
250	0.00
500	0.19
1000	0.43
2000	0.89
4000	1.14

N₁₀ = 53

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

KTH-MWL LW201609_R3

2016-09-23

