PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT


Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Abstracta
Objekt:	Basic Baffle
Storlek [mm]:	w=30 h=650 d=1200

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.00
125	0.50
250	0.80
500	1.00
1000	1.40
2000	1.60
4000	1.80

N_{10} = 10



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-