PRODUKTDEKLARATION


LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Abstracta
Objekt:	Bits Wall
Storlek [mm]:	w=95 h=580 d=510

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Tersband	Oktavband
50	0.000	
63	0.000	0.000
80	0.010	
100	0.020	
125	0.030	0.040
160	0.060	
200	0.070	
250	0.090	0.090
315	0.100	
400	0.130	
500	0.130	0.130
630	0.150	
800	0.140	
1000	0.150	0.140
1250	0.140	
1600	0.140	
2000	0.140	0.140
2500	0.140	
3150	0.130	
4000	0.130	0.130
5000	0.130	



N_{10} = 73

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
1370-001-12	2013-06-14

Acoustic Facts Scandinavia AB
Kinnegatan 23, 531 33 Lidköping