PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Abstracta
Objekt:	Bits Wall XL
Storlek [mm]:	w=100 h=649 d=748

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.000
125	0.080
250	0.150
500	0.240
1000	0.280
2000	0.260
4000	0.230

N_{10} = 43



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-