



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


<b>Producent:</b>	Abstracta
<b>Objekt:</b>	dB Floor Screen
<b>Storlek [mm]:</b>	w=30 h=1500 d=800

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.20
125	0.30
250	0.70
500	1.20
1000	1.50
2000	1.50
4000	1.60

N<sub>10</sub> = 8.3

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

