



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Abstracta
Objekt:	dB Floor Screen
Storlek [mm]:	w=30 h=1500 d=800

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.20
125	0.30
250	0.70
500	1.20
1000	1.50
2000	1.50
4000	1.60

N₁₀ = 8.3

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

