



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


<b>Producent:</b>	Abstracta
<b>Objekt:</b>	dB Recycle Bin
<b>Storlek [mm]:</b>	w=369 h=470 d=700

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.38
125	0.58
250	0.67
500	0.93
1000	0.96
2000	1.06
4000	1.12

N<sub>10</sub> = 11

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



#### ORIGINAL TESTRAPPORT

KTH-MWL ABSTRACTA 20200107  
object A11

#### RAPPORTDATUM

2020-01-10

