



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Abstracta
Objekt:	dB Recycle Bin
Storlek [mm]:	w=369 h=470 d=700

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.38
125	0.58
250	0.67
500	0.93
1000	0.96
2000	1.06
4000	1.12

N₁₀ = 11

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
KTH-MWL ABSTRACTA 20200107 object A11	2020-01-10

