



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Abstracta
Objekt:	Domo Wall A4
Storlek [mm]:	w=34 h=1200 d=600

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.00
125	0.10
250	0.20
500	0.40
1000	0.60
2000	0.60
4000	0.50

N₁₀ = 25

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

