PRODUKTDEKLARATION


LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Abstracta
Objekt:	Holly absorber, horizontal
Storlek [mm]:	w=540 h=585 d=1052

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Tersband	Oktavband
100	0.28	
125	0.31	0.39
160	0.58	
200	0.81	
250	0.92	0.98
315	1.21	
400	1.47	
500	1.39	1.43
630	1.42	
800	1.10	
1000	1.11	1.17
1250	1.30	
1600	1.18	
2000	1.37	1.30
2500	1.34	
3150	1.28	
4000	1.22	1.19
5000	1.05	



N_{10} = 8.5

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
20220608.2	2023-04-20