PRODUKTDEKLARATION


LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Abstracta
Objekt:	Holly lighting, vertical
Storlek [mm]:	w=540 h=585 d=883

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Tersband	Oktavband
100	-0.050	
125	0.200	0.180
160	0.390	
200	0.380	
250	0.560	0.540
315	0.670	
400	0.940	
500	0.890	0.910
630	0.890	
800	0.700	
1000	0.720	0.720
1250	0.740	
1600	0.740	
2000	0.860	0.810
2500	0.820	
3150	0.810	
4000	0.870	0.840
5000	0.840	



N_{10} = 14

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
20220608.2	2023-04-20