PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT


Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Abstracta
Objekt:	Lily
Storlek [mm]:	w=10 h=1200 d=1200

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.100
125	0.200
250	0.500
500	0.900
1000	1.200
2000	1.700
4000	2.100

N_{10} = 11



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
17-360-M8	2018-01-23