# PRODUKTDEKLARATION

## LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

| | |
|---|---|
| **Producent:** | Abstracta |
| **Objekt:** | Lily |
| **Storlek [mm]:** | w=10 h=1200 d=1200 |

### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

| f(Hz) | Oktavband |
|---|---|
| 63 | 0.100 |
| 125 | 0.200 |
| 250 | 0.500 |
| 500 | 0.900 |
| 1000 | 1.200 |
| 2000 | 1.700 |
| 4000 | 2.100 |

$N_{10}$ = 11




| ORIGINAL TESTRAPPORT | RAPPORTDATUM |
|---|---|
| 17-360-M8 | 2018-01-23 |