



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Abstracta
Objekt:	My Hive
Storlek [mm]:	w=3000 h=1300 d=1000

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.00
125	2.31
250	3.29
500	4.47
1000	5.13
2000	5.27
4000	5.40

N₁₀ = 2.2

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

