



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


<b>Producent:</b>	Abstracta
<b>Objekt:</b>	My Hive
<b>Storlek [mm]:</b>	w=3000 h=1300 d=1000

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.00
125	2.31
250	3.29
500	4.47
1000	5.13
2000	5.27
4000	5.40

N<sub>10</sub> = 2.2

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

