PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189

Producent:	Abstracta
Objekt:	Scala Table
Storlek [mm]:	w=60 h=600 d=1800

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.10
125	0.20
250	0.70
500	1.10
1000	1.50
2000	1.70
4000	1.90

N_{10} = 9.1



ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-