



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Abstracta
Objekt:	Scala Wall
Storlek [mm]:	w=20 h=1600 d=1207 Total konstruktionshöjd=35.00

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.00
125	0.21
250	0.77
500	1.94
1000	2.29
2000	1.91
4000	2.19

N₁₀ = 5.2

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

