



PRODUKTDEKLARATION

LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


Producent:	Abstracta
Objekt:	Softline
Storlek [mm]:	w=50 h=1700 d=1000

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m² Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.20
125	0.70
250	1.50
500	2.60
1000	3.10
2000	3.10
4000	3.10

N₁₀ = 3.8

Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt



ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

